



Eksempel på beregning af driftsbidrag

Driftsbidraget beregnes som sum af driftsudgifter og afskrivning for hovedanlægget divideret med udpumpning.

Denne kostpris tillægges et administrationstillæg på 10%.

Udpumpning

Leverandørens egen udpumpning	53.000
m ³ /år	
Køberens udpumpning	13.000 m ³ /år
Samlet udpumpning	66.000
m ³ /år	

Følgende poster indgår normalt ved beregning af driftsbidrag:

Driftsudgifter på hovedanlæg:

El-forbrug – 66.000 m ³	32.000
Analyseomkostninger	10.000
Vedligeholdelse og pasning af hovedanlæg	23.000
Udgifter til kildepladsbeskyttelse	27.000

Driftsudgifter 90.000

Afskrivning på hovedanlæg:

Bygninger – 2 % af	1.000.000	20.000
Boringer – 10% af	250.000	25.000
Maskiner – 7% af	250.000	17.500

Afskrivning 62.500

Årlige produktionsudgifter 152.500

Produktionsudgifter pr. m³ $\frac{152.500}{66.000} = 2,31 \text{ kr./m}^3$

Administrationstillæg 10% af 2,31 0,23 kr./m³

M³-pris til køber **2,54 kr./m³**