
Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om kvalitetssikring af vandforsyningsanlæg

Danske Vandværker mener overordnet, det er positivt, at bekendtgørelsen ændres, så der bliver en mere direktivnær implementering af drikkevandsdirektivet.

Herunder Danske Vandværkers bemærkninger til bekendtgørelsen:

Specifikke bemærkninger

Ad: § 4, stk. 2 pkt. 6) *“Tage højde for risikovurdering og risikostyring af tilstrømningsområder for indvindingssteder af drikkevand...”*

Det bør præciseres, hvornår “tage højde for” er opfyldt i tilstrækkelig grad.

Ad: § 5, stk. 1, pkt. 4) *“definering og gennemførelse af kontrolforanstaltninger i forsyningssystemet ud over de foranstaltninger, som planlægges eller træffes til afhjælpning af risici fra tilstrømningsområder for indvindingssteder...”*

Bør præciseres. Ellers kan det give anledning til utilsigtede u hensigtsmæssigheder, fordi kontrollen med vandkvaliteten allerede er reguleret i forhold til Drikkevandsbekendtgørelsens krav om kontrolprogram.

Ad: § 5, stk. 1, pkt. 5, 6, 7, 8)

Bør helt udgå, da de kan give anledning til u hensigtsmæssigheder i forhold til, at kontrol med vandkvaliteten allerede er reguleret i forhold til Drikkevandsbekendtgørelsens krav om kontrolprogram.

I stedet bør der formuleres, at resultaterne af de vandanalyser, som udtages jf. vandforsynings godkendte kontrolprogram jf. Drikkevandsbekendtgørelsen, skal indgå som en del af dokumentationen i forhold til kvalitetssikringen for vandforsyningsanlægget/systemet.

Ad: § 5, stk. 2)

Bør helt udgå, da dette bør reguleres i samme lovgivning som vandforsynings kontrolprogram i øvrigt reguleres efter, så der ikke gives anledning til dobbeltregulering og u hensigtsmæssigheder i forhold til, at kontrol med vandkvaliteten allerede er reguleret i forhold til Drikkevandsbekendtgørelsens krav om kontrolprogram.

Dette bør i øvrigt præciseres i Drikkevandsbekendtgørelsen.

Afsluttende bemærkninger

Danske Vandværker ønsker, at der kommer krav om, at alle vandværker skal have en beredskabsplan, da det vil understøtte kvalitetssikringen af vandforsyningen og det kommunale tilsyn.

Det bør generelt tilstræbes, at der foretages en korrekt kontrol og kvalitetssikring af drikkevandet, men at hele processen omkring kontrollen med drikkevandet ikke bliver unødigt kompleks at navigere i for vandforsyningerne.

Derfor bør krav om analyser og kontrolprogram kun reguleres i Drikkevandsbekendtgørelsen.

Venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink that reads "Lise Lotte Toft". The signature is written in a cursive style with a horizontal line drawn across the middle of the text.

Lise Lotte Toft

Direktør

Danske Vandværker