
Høringssvar om Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Drikkevandsbekendtgørelsen)

Danske Vandværker mener overordnet, at det er vigtigt med en direktivnær implementering af drikkevandsdirektivet i Drikkevandsbekendtgørelsen. Det er dog afgørende, at implementeringen i Drikkevandsbekendtgørelsen er klar og forståelig for vores medlemmer.

Specifikke bemærkninger (Risikovurderinger i henhold til kontrolprogram)

Ad: § 17 Stk. 7)

Vandværkernes analyseprogram baseres i dag bl.a. på en risikovurdering af indvindingsoplandet tilknyttet den pågældende kildeplads. En udvidelse af risikovurderingen med tilstrømningsområderne for indvindingsstederne af drikkevand til de enkelte kildepladser er en markant udvidelse i areal og samtidig ikke tilstrækkeligt konkret defineret.

Hvis et vandværk i dag skal fravige kontrolparametre og/eller -hyppigheder i vandværkets analyseprogram kræver det, at vandværket eller tilsynsmyndigheden kan dokumentere, at det med rimelighed kan forudses ikke at forringe drikkevandskvaliteten. Det står ikke klart i Drikkevandsbekendtgørelsen, hvordan og hvor meget der skal til, førend dette kriterie er opfyldt.

Danske Vandværker er bekymret for, om Miljøstyrelsens nye opgave med at foretage risikovurderinger i tilstrækkelig grad afspejler den faktiske risiko. Hvis vurderingen ikke er tilstrækkeligt præcis, kan den i stedet føre til en unødigt udvidelse af analyseprogrammet, jf. stk. 8-9.

Dette nye krav kan således føre til unødvendigt omfattende kontrolprogrammer og dermed pålægge vandforsyningerne betydelige økonomiske byrder.

Vi anbefaler:

Danske Vandværker foreslår en opdeling af risikovurderingen, hvor vandværkets analyseprogram prioriteres ud fra potentielle trusler i dets indvindingsopland. Dette analyseprogram udarbejdes – som hidtil – specifikt for det enkelte vandværk og baseres på en vurdering af relevante risici.

Nye potentielle trusler, som identificeres gennem Miljøstyrelsens risikovurdering af tilstrømningsområder for indvindingssteder af drikkevand, bør derimod betragtes som sekundære i forhold til det allerede fastlagte trusselsbillede.

Disse sekundære trusler (parametre) bør derfor tidligst indgå i vandforsyningens næste boringskontrol. Hvis det pågældende stof ikke påvises ved kontrollen, skal det ikke fremadrettet indgå i vandforsyningens analyseprogram.

Først ved Miljøstyrelsens næste revision af risikovurderingen – senest seks år efter, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelsen om risikovurdering og risikostyring af tilstrømningsområder for drikkevandsindvinding – kan vandforsyningen igen blive pålagt at analysere for stoffet, hvis den reviderede risikovurdering fortsat vurderer det som en relevant trussel.

Specifikke bemærkninger (Trifluoreddikesyre - TFA)

Ad: Note nr. 17, bilag 1, b)

I forlængelse af høringsmødet har vi (Danske Vandværker og DANVA) bemærket at såvel kravværdien for TFA som dispensationsreglerne er uændrede. Dette fremgår ikke tydeligt af ændringerne i note 17, og vi noterer, at denne formulering præciseres i den endelige udgave.

Venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink that reads "Lise Lotte Toft". The signature is written in a cursive style with a horizontal line above the name.

Lise Lotte Toft

Direktør
Danske Vandværker